

中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目

配套 110kV 升压站工程

环境影响评价公众参与说明

建设单位：中城大有新能源（南京）有限公司

二〇二〇年八月



1 概述

南京电网宁北分区负荷较高,新能源装机容量较小。根据电力平衡结果,2025年本项目接入电网前,宁北分区电网在夏季负荷高峰、风光不发时电力缺口约949MW;在冬季负荷低谷、风光不发时电力缺口约777MW。本项目建设50MW/100MWh储能电站,提供100MW调峰能力,可减轻南京电网调峰缺口。

本项目建设新型独立储能电站,可以增加地区电网高峰负荷供电能力;为存量及新增新能源电站提供调峰资源和调峰服务,有效促进新能源就地消纳;同时作为独立储能电站,纳入电网统一调度,可实现削峰填谷、负荷跟踪、调频、调压、电能质量治理等功能,提高电力系统自身调节能力,保障电网安全稳定运行。

本项目作为容量租赁共享型储能电站,符合江苏省发展改革委关于推进市场化新能源建设项目的一系列方针政策,可以探索储能产业在江苏电网多元化运行管理经验,对后续储能项目建设运行具有示范意义。因此,储能站的建设是十分必要的。为此,中城大有新能源(南京)有限公司租赁位于南京市六合区龙袍街道楼子社区西二线西沟粮站的现有建设用地建设50MW/100MWh储能电站,本项目为储能电站配套的110千伏升压站工程,本项目已取得南京市六合区发展和改革委员会的备案(六发改备〔2024〕447号,附件2)。

中城大有新能源(南京)有限公司是拟基于磷酸铁锂电池技术建设50MW/100MWh独立新型储能电站,拟以110千伏电压等级接入系统,建设内容包含电池系统、能源管理系统(EMS)、储能双向变流器(PCS)、储能变压器、就地监控系统、储能电站监控系统、110kV升压站变压器及开关设备等。

储能系统所发电力通过2回35kV集电线路接入新建110kV升压站35kV母线,集电线路均采用电缆进线。升压站110kV出线通过新建1回110千伏线路T接于110千伏丰北~瓜埠线路(本次评价不包括外部110kV输送线路,输送线路另行评价)。

本项目新建一座110kV升压站,主变规模1×63MVA,电压等级110kV,配电装置采用GIS户外布置,1回110kV送出线路架空向西出线。

因此,建设单位中城大有新能源(南京)有限公司作为实施主体,负责项目公众参与工作。

本次公众参与主要形式包括:网上公示、张贴公告。

2 报批前公开情况

为了让周边居民以及单位充分了解本项目，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）（以下简称《办法》）的相关要求，建设单位按要求进行了公示，以广泛征求公众对本项目建设的意见和建议。具体公示内容详见图 2-1 网络公示截图。公开时间为 2026 年 5 月 21 日—5 月 27 日，持续公开期限为 5 个工作日，符合宁环办〔2021〕14 号文件要求。



图 2-1 网上公示截图

3 公众意见收集

3.1 现场张贴公示

建设单位于 2026 年 5 月 21 日至 5 月 27 日于周边环境敏感保护目标处张贴现场告示，主要内容包括本项目基本信息、项目可能存在的环境影响、项目拟采取的环保措施及效果、建设单位及环评单位名称和联系方式、建设项目环境影响报告表获取途径、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式以及公示说明等（详见下文）。所选取的地点为公众易于知悉的场所，所选取的粘贴位置为项目环境敏感保护目标易于知晓的公告栏或显眼处，符合宁环办〔2021〕14 号文要求。公示期间，未收到民众反对意见。

表 3-1 现场张贴公告与宁环办〔2021〕14 号文要求相符性分析

要求	具体内容	相符性
1.确定张贴范围，确保代表性。张贴公告范围不得小于环境影响评价范围，并涵盖项目的环境敏感保护目标尤其环境防护距离（大气、噪声、振动等）范围内涉及的环境敏感保护目标。	张贴公告范围为项目评价范围内电磁环境敏感目标处、声环境保护目标处	相符
2.完善张贴方式，确保真实性。在建设项目所在地涉及的街道（镇）、社区、居（村）委会、学校、医院等公共信息栏张贴公告，避免张贴在杂乱广告较多位置，不得以任何形式故意遮挡，公告应注明建设项目基本信息、可能存在的环境影响、拟采取的污染防治措施及效果、公示期限、反映意见联系方式等，公告字体应清晰、方便阅读。现场公告张贴情况应以照片形式记录，编入报告书（表）中。	建设单位于电磁环境敏感目标处、声环境保护目标及街道等公共场所信息栏张贴现场告示（部分敏感点未设置信息栏，在附近显眼的电线杆等处进行张贴），公告未有遮拦，现场公示已说明建设项目基本信息、可能存在的环境影响、拟采取的污染防治措施及效果、公示期限、反映意见联系方式等。	相符

建设单位提供了本项目纸质版、电子版环评报告以及电子版报告的查阅方式，并对电磁环境敏感目标、声环境保护目标进行了张贴公告，现场公示主要照片见图 3-1。现场张贴内容见图 3-2。





楼子村渡桥组一张贴公告一（远照、近照）



楼子村渡桥组一张贴公告二（远照、近照）



楼子村渡桥组二张贴公告（远照、近照）



楼子村西沟组张贴公告（远照、近照）

图 3-1 现场公示照片

中城大有新能源（南京）有限公司中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站

项目环境影响评价公众参与现场公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)及《关于进一步加强建设项目环境影响评价文件编制公众参与和信息公开工作的通知》(宁环办[2021]14号)的要求,本单位现对本项目环境影响评价公众参与信息进行公示。

一、建设项目的名称及主要建设内容

工程名称:中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目

建设单位:中城大有新能源(南京)有限公司

建设地点:南京市六合区龙袍街道楼子社区西二线西向变电站

建设内容:本项目拟基于磷酸铁锂电池技术建设 50MW/100MWh 独立新型储能电站,拟以 110 千伏电压等级接入系统,建设内容包括电池系统、能源管理系统(EMS)、储能双向变流器(PCS)、储能变压器、就地监控系统、储能电站监控系统、110kV 升压站变压器及开关设备等。本工程电网接入批复容量为 50MW/100MWh。考虑到储能系统的衰减及业主需求,本储能电站总装机容量为 55MW/110MWh。本工程储能系统所发电力通过 2 回 35kV 集电线路接入新建 110kV 升压站 35kV 母线。集电线路均采用电缆进线,升压站 110kV 出线通过新建 1 回 110 千伏线路接入 110 千伏丰北-瓜埠线路。

二、项目可能存在的环境影响

1、项目施工期可能存在的环境影响

本项目施工期的污染因子主要为施工扬尘、噪声、废水、固废等。

2、项目运行期可能存在的环境影响

本项目输电线路运行时会产生工频电场、工频磁场、废水、固体废物以及噪声环境影响。

三、项目拟采取的环保措施及效果

1、施工期

(1)施工扬尘:使用商品混凝土,加强材料转运与使用的管理。施工场地设置围挡,保持道路清洁,定期洒水;加强材料转运与使用的管理,合理堆料,物料上加盖苫布,防止物料裸露;施工临时中转土方要合理堆放并苫盖;车辆运输散体材料和废弃物时,必须采用密闭式防尘布进行苫盖;(2)施工废水:施工废水排入临时沉淀池,废水经沉淀后循环使用不外排;施工人员生活污水经临时设置的化粪池处理后由环卫部门定期清运至污水处理厂。

(3)施工噪声:采用低噪声施工设备,加强机械设备的维护保养,控制设备噪声源强,在项目东南侧以及南侧的居民点处可通过加高围挡或设置临时隔声墙等措施,减少施工期对居民点的噪声影响。(4)固体废物:施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集。生活垃圾分类收集,由环卫部门定期清理;挖方全部回填,土方用于回填或修筑厂内道路或回填场坪使用,本项目无弃土弃渣产生,其余建筑垃圾委托有建筑垃圾处置资质的单位进行清运。

(5)生态:严格控制施工场地和临时占地范围,禁止随意扩大施工场地范围;开挖作业时采取分层开挖、分层堆载、分层回填的方式,充分保护表土,项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离,单独堆存,加强表土堆存防护及管理,确保有效利用;以及对施工人员进行加强教育培训。

采取上述施工期污染防治措施后,项目的建设对周围环境影响可接受。

2、运行期

(1)生态环境:运行期间做好环境保护设施的维护和运行管理,加强巡查和检查,强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育,并严格管理,避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。(2)电磁:本项目升压站配电装置采用 GIS 布置,对带电设备安装接

地装置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，以降低工频电场强度及电磁感应强度。升压站区域设置高压警示标志。（3）噪声：本项目设计时优先选用符合环保要求的低噪声设备，同时优化布局，将高噪声设备相对集中布置，主变压器采用整体减振基础，充分利用场地空间以衰减噪声，另外变压器远离项目最近的东南侧居民点布置，有效降低对东南侧居民点的影响。（4）地表水：生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运至污水处理厂。（5）固体废物：生活垃圾委托环卫部门定期清理；废磷酸铁锂电池由厂家进行更换后交由厂家回收，废铅蓄电池、废变压器油、废含油抹布和手套交由有资质的单位处理处置。

采取上述措施后，项目对环境影响可接受。

四、建设单位、环评单位名称和联系方式

见本公告后，如有相关建议和意见可通过以下方式联系，感谢大家的参与和支持。

1、建设单位名称和联系方式

建设单位：中城大有新能源（南京）有限公司

地址：江苏省南京市六合区龙袍街道东红路 38 号 117 室

联系人：李工 联系电话：13521686367

2、环境影响评价单位及联系方式

评价单位：南京润物生态环境科技有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区幕城国际大厦 1401

联系人：段工 联系电话：18260069156

邮箱：876937031@qq.com

五、建设项目环境影响报告表获取途径

可从建设单位或环评单位处获取电子版，环评报告表获取链接：

<http://gongshi.qyhbqj.com/h5public-detail?id=513087>

六、征求公众意见的主要事项

本次公示主要就项目的环境信息进行告知，以征求项目环境影响范围内关注本项目建设的公众及单位在环境保护方面的意见或建议。

七、公众提出意见的主要方式

您可以采用下列任何一种方式将您的意见反馈给我们：

1、拨打建设单位或环评单位的联系电话。

2、以信函、电子邮件的方式。

八、公示说明

公示不少于 5 个工作日，公众对建设项目有生态环境保护意见的，应当自本公告之日起 5 个工作日内，可同时向建设单位或环评单位提出。

中城大有新能源（南京）有限公司

2026 年 8 月 21 日

图 3-2 张贴公示内容

3.2 调查问卷

为了更好地了解公众对本项目建设的态度，本次评价对距离项目较近的 5 户居民进行了入户调查，主要是通过发放调查问卷的形式进行。个人意见表见表 3-2。

表 3-2 中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程环境影响评价公众参与调查意见表

填表日期：____年____月____日

项目名称	中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程
一、本页为公众意见	

与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	1.您对本项目建设的态度是？ ☐支持 ☐反对 ☐无所谓 2.您认为项目的选址位置是否合理？ ☐合理 ☐不合理 ☐无所谓 3.您认为本项目建设期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐大气污染 ☐水污染 ☐噪声污染 ☐固废污染 ☐生态破坏 4.您认为本项目运营期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐大气污染 ☐电磁污染 ☐噪声污染 ☐固废污染 ☐生态破坏 ☐水污染 5.您认为本项目运营期应重点做好哪些环境保护工作（可多选）？ ☐废气 ☐废水 ☐固体废物 ☐噪声 ☐电磁污染 ☐生态环境 6.在采取先进的环保措施后，您认为本项目建成后对周边居住环境的影响是？ ☐有利 ☐不利，可接受 ☐不利，不可接受 ☐不清楚 7.您对本项目所采取的环境保护措施是否满意？ ☐满意 ☐基本满意，但需改进 ☐不满意 8.您认为本项目的环境影响是否可以接受？ ☐可接受 ☐不可接受 ☐不知道 9.提出你对本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见： （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）
二、本页为公众信息	
（一）公众为公民的请填写以下信息	
姓 名	
身份证号	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
经常居住地址	_____省_____市 _____县（市、区）_____乡（镇、街道）_____村（居委会）_____组（小区）
是否同意公开个人信息 （填同意或不同意）	（若不填则默认为不同意公开）

建设单位本次共进行了5户入户调查，5户公众均未反对本项目的建设。
具体入户调查表如下。

中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程
环境影响评价公众参与调查意见表
填表日期：2024年6月20日

项目名称	中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响评价和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	1.您对本项目建设的态度是？ ☐ 支持 ☐ 反对 ☒ 无所谓
	2.您认为项目的选址位置是否合理？ ☐ 合理 ☐ 不合理 ☐ 无所谓
	3.您认为本项目建设期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐ 大气污染 ☐ 水污染 ☒ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏
	4.您认为本项目运营期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐ 大气污染 ☒ 电磁污染 ☒ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏 ☐ 水污染
	5.您认为本项目运营期应重点做好哪些环境保护工作（可多选）？ ☐ 废气 ☐ 废水 ☐ 固体废物 ☒ 噪声 ☒ 电磁污染 ☐ 生态环境
	6.在采取先进的环保措施后，您认为本项目建成后对周边居住环境的的影响是？ ☐ 有利 ☐ 不利，可接受 ☐ 不利，不可接受 ☒ 不清楚
	7.您对本项目所采取的环境保护措施是否满意？ ☐ 满意 ☒ 基本满意，但需改进 ☐ 不满意
	8.您认为本项目的的环境影响是否可以接受？ ☒ 可接受 ☐ 不可接受 ☐ 不知道
	9.提出你对本项目环境影响评价和环境保护措施有关的建议和意见： 噪声小点
	（填写该内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容。若本页不够可另附页）
二、本页为公众信息	
（一）公众为公民的请填写以下信息	
姓 名	
身份证号	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
经常居住地址	省 市 县(区、市) 乡(镇、街道) 220村(居委会) 12号 组(小区)
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)

中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程
环境影响评价公众参与调查意见表

填表日期: 2024 年 6 月 20 日

项目名称	中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程		
一、本页为公众意见			
与本项目环境影响评价和环境保护措施有关的意见和建议(注:根据《环境影响评价公众参与办法》规定,涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容)	1.您对本项目建设的态度是? ☐ 支持 ☐ 反对 ☒ 无所谓		
	2.您认为项目的选址位置是否合理? ☒ 合理 ☐ 不合理 ☐ 无所谓		
	3.您认为本项目建设期对环境的不利影响表现在哪些方面(可多选)? ☐ 大气污染 ☐ 水污染 ☒ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏		
	4.您认为本项目运营期对环境的不利影响表现在哪些方面(可多选)? ☐ 大气污染 ☒ 电磁污染 ☐ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏 ☐ 水污染		
	5.您认为本项目运营期应重点做好哪些环境保护工作(可多选)? ☐ 废气 ☐ 废水 ☒ 固体废物 ☐ 噪声 ☒ 电磁污染 ☐ 生态环境		
	6.在采取先进的环保措施后,您认为本项目建成后对周边居住环境的影响是? ☐ 有利 ☐ 不利,可接受 ☐ 不利,不可接受 ☒ 不清楚		
	7.您对本项目所采取的环境保护措施是否满意? ☒ 满意 ☐ 基本满意,但需改进 ☐ 不满意		
	8.您认为本项目的环评是否可以接受? ☒ 可接受 ☐ 不可接受 ☐ 不知道		
	9.提出您对本项目环境影响评价和环境保护措施有关的意见和建议: 无 (填写该内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容,若本页不够可另附页)		
	二、本页为公众信息		
(一) 公众为公民的请填写以下信息			
姓名			
身份证号			
有效联系方式 (电话号码或邮箱)			
经常居住地址	____省____市____县(区、市)____乡(镇、街道)____村(居委会)____组(小区)		
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)		

中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程
环境影响评价公众参与调查意见表

填表日期： 年 月 日

项目名称	中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程	
一、本页为公众意见		
与本项目环境影响评价和环境保护措施有关的意见和建议（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	1.您对本项目建设的态度是？ ☒ 支持 ☐ 反对 ☐ 无所谓	
	2.您认为项目的选址位置是否合理？ ☒ 合理 ☐ 不合理 ☐ 无所谓	
	3.您认为本项目建设期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☒ 大气污染 ☐ 水污染 ☒ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏	
	4.您认为本项目运营期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐ 大气污染 ☒ 电磁污染 ☐ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏 ☐ 水污染	
	5.您认为本项目运营期应重点做好哪些环境保护工作（可多选）？ ☐ 废气 ☐ 废水 ☐ 固体废物 ☐ 噪声 ☒ 电磁污染 ☐ 生态环境	
	6.在采取先进的环保措施后，您认为本项目建成后对周边居住环境的影响是？ ☒ 有利 ☐ 不利，可接受 ☐ 不利，不可接受 ☐ 不清楚	
	7.您对本项目所采取的环境保护措施是否满意？ ☒ 满意 ☐ 基本满意，但需改进 ☐ 不满意	
	8.您认为本项目的的环境影响是否可以接受？ ☒ 可接受 ☐ 不可接受 ☐ 不知道	
	9.提出您对本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见：	
	(填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页)	
二、本页为公众信息		
(一) 公众为公民的请填写以下信息		
姓 名	[Redacted]	
身份证号		
有效联系方式 (电话号码或邮箱)		
经常居住地址	省 市 县(区、市) 乡(镇、街道) 村(居委会) 组(小区)	
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)	

中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程
环境影响评价公众参与调查意见表

填表日期：____年____月____日

项目名称	中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程	
一、本页为公众意见		
与本项目环境影响评价有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	1.您对本项目建设的态度是？ ☒ 支持 ☐ 反对 ☐ 无所谓	
	2.您认为项目的选址位置是否合理？ ☒ 合理 ☐ 不合理 ☐ 无所谓	
	3.您认为本项目建设期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐ 大气污染 ☐ 水污染 ☒ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏	
	4.您认为本项目运营期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐ 大气污染 ☒ 电磁污染 ☐ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏 ☐ 水污染	
	5.您认为本项目运营期应重点做好哪些环境保护工作（可多选）？ ☐ 废气 ☐ 废水 ☐ 固体废物 ☐ 噪声 ☒ 电磁污染 ☐ 生态环境	
	6.在采取先进的环保措施后，您认为本项目建成后对周边居住环境的影响是？ ☒ 有利 ☐ 不利，可接受 ☐ 不利，不可接受 ☐ 不清楚	
	7.您对本项目所采取的环境保护措施是否满意？ ☒ 满意 ☐ 基本满意，但需改进 ☐ 不满意	
	8.您认为本项目的环境影响是否可以接受？ ☒ 可接受 ☐ 不可接受 ☐ 不知道	
	9.提出您对本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见： (填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页)	
	二、本页为公众信息	
(一) 公众为公民的请填写以下信息		
姓 名		
身份证号		
有效联系方式 (电话号码或邮箱)		
经常居住地址	____省____市____县(区、市)____乡(镇、街道)____村(居委会)____组(小区)	
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)	

中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程
环境影响评价公众参与调查意见表

填表日期：____年____月____日

项目名称	中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程	
一、本页为公众意见		
与本项目环境影响评价和环境保护措施有关的意见和建议（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	1. 您对本项目建设的态度是？ ☒ 支持 ☐ 反对 ☐ 无所谓	
	2. 您认为项目的选址位置是否合理？ ☐ 合理 ☐ 不合理 ☒ 无所谓	
	3. 您认为本项目建设期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐ 大气污染 ☐ 水污染 ☒ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏	
	4. 您认为本项目运营期对环境的不利影响表现在哪些方面（可多选）？ ☐ 大气污染 ☒ 电磁污染 ☐ 噪声污染 ☐ 固废污染 ☐ 生态破坏 ☐ 水污染	
	5. 您认为本项目运营期应重点做好哪些环境保护工作（可多选）？ ☐ 废气 ☐ 废水 ☐ 固体废物 ☐ 噪声 ☒ 电磁污染 ☐ 生态环境	
	6. 在采取先进的环保措施后，您认为本项目建成后对周边居住环境的影响是？ ☒ 有利 ☐ 不利，可接受 ☐ 不利，不可接受 ☐ 不清楚	
	7. 您对本项目所采取的环境保护措施是否满意？ ☒ 满意 ☐ 基本满意，但需改进 ☐ 不满意	
	8. 您认为本项目的环评是否可以接受？ ☒ 可接受 ☐ 不可接受 ☐ 不知道	
	9. 提出您对本项目环境影响评价和环境保护措施有关的意见和建议：	
	(填写该内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页)	
二、本页为公众信息		
(一) 公众为公民的请填写以下信息		
姓 名		
身份证号		
有效联系方式 (电话号码或邮箱)		
经常居住地址		
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)		(若不填则默认为不同意公开)

江苏省南京市六合区(市)龙袍镇(街道) 龙袍村(居委会) 龙袍社区(小区)

4 公众意见处理

在本项目报批前全本公示期间、张贴公示期间，没有收到任何反馈意见（包括电话、邮件等各种形式）。

对未来可能会产生的公众意见，建设单位做出如下承诺：

采纳接受公众的合理建议和要求，并承诺在项目建设过程和运营过程中加强环境管理工作，严格遵守国家法律法规，采取有效的污染防治措施；加强项目建成后的监测、监督工作，做好污染控制的长效管理；确保项目建设不会影响区域环境质量，保护周围公众的身体健康。

5 诚信承诺

我单位已按照《关于进一步加强建设项目环境影响评价文件编制公众参与和信息公开工作的通知》（宁环办〔2021〕14号）的要求，在中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程环境影响报告表编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《中城大有六合龙袍 50MW/100MWh 储能电站项目配套 110kV 升压站工程环境影响报告表公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由中城大有新能源（南京）有限公司承担全部责任。

承诺单位：中城大有新能源（南京）有限公司

承诺时间：2026 年 8 月

